

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, тел. тел. 278-00-25, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 936/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения г. Новосибирска
«Детский сад № 353 комбинированного вида «Солнышко»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения заместителя начальника УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР
Главного управления МЧС России по Новосибирской области – заместителя главного государ-
ственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Овчинникова А.А.
УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по №936
Новосибирской области*

(наименование органа ГПН)

от « 29 » апреля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.
« 17 » мая 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 28 » мая 2021 г.
проведена проверка
*государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Корецкой Мариной
Константиновной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения г. Новосибирска
«Детский сад № 353 комбинированного вида «Солнышко», расположенного по адресу: 630900,
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/3*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Заведующий МКДОУ д/с № 353 Донковцева Оксана Васильевна

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | <p>Вид нарушения: На объекте защиты класса Ф 1.1. менее двух эвакуационных выходов из помещений с одновременным пребыванием более 10 человек;</p> <p>Мероприятия по устранению: Пресмотреть не менее двух эвакуационных выходов из помещений с одновременным пребыванием более 10 человек;</p> <p>Место нарушения: 1 этаж, группы № 5,6,9,10, 2 этаж, группа № 11 объекта защиты;</p> | <p>часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> | 01.04.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2022г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор города Новосибирска
по пожарному надзору

«28» мая 2021г.



Корецкая М.К.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: «28» мая 2021г.

(подпись)

Заведующий МКДОУ д/с № 353 Донковцева Оксана Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.